



DG/GP/FF

ARAGONA, 14/04/2018

IN ATTESA DI PROTOCOLLO

Comune di Agrigento

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Comune di Aragona

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it

Comune di Comitini

info@pec.comune.comitini.ag.it

Comune di Favara

comune.favara@pec.it

Comune di Porto Empedocle

comune.portoempedocle@pec.it

Consorzio Tre Sorgenti

tresorgenticanicatti@pec.it

porcellimauro@yahoo.it

Comune di Campobello di Licata

sindaco@comune.campobellodilicata.ag.it

picone.giovanni@libero.it

Comune di Ravanusa

sindaco.ravanusa@gmail.com

sindaco.ravanusa@pec.it

Comune di Castrolibero

protocollo.comune.castrolibero@pec.it

Comune di Grotte

comunedigrotte@pec.it

Comune di Naro

protocollo.comune.naro@pec.it

Comune di Racalmuto

comunediracalmuto.ag@pec.it

e. pc. **A.T.I. di Agrigento**

atiag9@pec.it

Oggetto: Guasto e-distribuzione – Invaso Leone

Si comunica che, a causa di un guasto elettrico di competenza di e-distribuzione sull'alimentazione in MT della centrale di sollevamento idrico a servizio dell'invaso Leone nel comune di Castronovo di Sicilia, l'impianto è stato fermo dalle ore 18:00 circa e fino alle ore 20:30 circa di ieri 14/04/2018.

Girgenti Acque S.p.A.

Sede Legale: Via Miniera Pozzo Nuovo, 1 – 92021 Aragona (AG)

Sede Operativa: Viale Mediterraneo, s.n. – 92021 Aragona (AG)

Tel. +39 0922 1835793 – 441539 – Fax +39 0922 441877

E-mail: info@girgentiacque.com

Pec: girgentiacque@pec.girgentiacque.com

Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imprese AG n. 02482390842

Iscrizione R.E.A. n. 185532 – Cap. Soc. € 4.582.955 I.v.

www.girgentiacque.com



UOE	
UOC	



Ciò ha comportato, nell'arco temporale indicato, una riduzione della fornitura idrica ai comuni alimentati dall'acquedotto Voltano, precisamente:

- Agrigento (Zona industriale, San Michele, Fontanelle) ;
- Aragona ;
- Comitini ;
- Porto Empedocle ;
- Favara.


Per lo stesso motivo, poiché gli Acquedotti "Voltano" e "Tre Sorgenti" sono idraulicamente interconnessi, si sono verificate delle riduzioni della fornitura idrica nei comuni serviti dall'Acquedotto "Tre Sorgenti", nello specifico:

- Castrofilippo ;
- Grotte ;
- Naro ;
- Racalmuto ;
- Campobello di Licata ;
- Ravanusa;
- Canicatti.

Come detto, a seguito dell'intervento dei tecnici di *e-distribuzione*, la funzionalità dell'impianto è stata ripristinata alle ore 20:30 di ieri 14/04/2018 e, di conseguenza, nello stesso momento è stata ripristinata la fornitura idrica ai comuni succitati, anche se la stessa, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.

Distinti saluti.

D'Ordine del Consigliere Delegato
Ing. Francesco Barrovecchio



Ing. Francesco Fiorino

UOE	
UOC	