



Protocollo AICA Numero PRT-0046457-2024 del 09/08/2024 00.00.00 UOR Competenza RESP IDRICO

DT/FF/acn

Aragona, 09/08/2024

Comune di Aragona

C.A. Sig. Sindaco

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it

Comune di Comitini

C.A. Sig. Sindaco

info@pec.comune.comitini.ag.it

Comune di Favara

C.A. Sig. Sindaco

comune.favara@pec.it

e. pc. **Assemblea Territoriale Idrica AG9**

atiag9@pec.it

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 19657/2024 del 09-08-2024
Doc. Principale - Copia Documento

Oggetto: Disservizio acquedotto Voltano per interruzione energia elettrica

Si comunica che, nella giornata di ieri, 08/08/2024, sono stati registrati continui sbalzi della tensione elettrica presso il sollevamento "Castello" del Comune di Bivona.

Quanto sopra ha causato il mal funzionamento dello stesso impianto, con la conseguenziale riduzione delle portate idriche fornite ai comuni di: Aragona, Comitini e Favara.

Pertanto, la distribuzione idrica prevista nei suddetti Comuni, potrebbe subire degli slittamenti e/o delle limitazioni con conseguenti disservizi idrici per gli utenti.

Distinti saluti.

Segreteria Tecnica

Dott. A. Cannella



Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. F. Fibrino

AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI
Sede legale: via Trinacria 1 - 92021 Aragona (AG)
<http://aicaonline.it/> - pec: pec.aica@pec.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 03021250844

SERVIZIO CLIENTI: Tel. +39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877 - e-mail: info@aicaonline.it
Numero Verde Pronto Intervento: 800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti e disattivazioni: 800 555 506